

Licitación: Invitación a Cuando Menos Tres Personas
CON-CEAT-016-21

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax. Siendo las 13:00 Hrs. Del día 28 de abril del 2021, se reunieron en la **Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala** de acuerdo a la cita hecha y notificada a los interesados en el numeral correspondiente de la Licitación Restringida **CON-CEAT-016-21** de Fecha 20 de abril del 2021, se reunieron las empresas contratistas y servidores públicos cuyos nombres, representación y firmas figuran al final de esta acta, con la finalidad de llevar a cabo **LA JUNTA DE ACLARACIONES** de la licitación **CON-CEAT-016-21** Con fundamento en el Art. 35 frac. III de la Ley de Obras Publicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

OBRA:	Ampliación de red de drenaje sanitario y ampliación de red de agua potable en privada entre las nubes y privada duraznos séptima sección municipio de Contla, Tlax.	
DESCRIPCIÓN	Trazo y niveación, Retiro de adoquín, Excavación, Cama de arena, Suministro y colocación de tubo ecológico, Descargas sanitarias, Pozo de visita, Relleno, Colocación de adoquín, Suministro y colocación de tubo PVC RD-26 de 2 1/2" de diámetro y Limpieza durante la obra.	
LOCALIDAD Ó MUNICIPIO	Séptima sección municipio Contla, Tlax.	
UBICACIÓN:	Privada entre las nubes y privada duraznos	
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 DÍAS NATURALES	del 19 de mayo al 17 de junio de 2021

ASUNTOS TRATADOS

Constructoras que participan

Pregunta de la empresa: ING. ROMAN GONZÁLEZ VÁZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Hablando de priv. Entre las nubes cual es la ubicación del tubo a la cual se tendrá que conectar la nueva tubería.

Como respuesta es sobre Av. Morelos pasan dos tuberías de lado derecho línea de conducción y de lado izquierdo línea de distribución.

Pregunta de la empresa: ARQ. ALEXIS RADAÍ SERRANO ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL

Cual es el diametro de la linea de red de drenaje de la Av. Morelos
Como respuesta es de 24" de diametro


**Pregunta de la empresa: C. CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
REPRESENTANTE LEGAL**

No hubo preguntas

Al no haber otro asunto que tratar y estando de acuerdo todos los que en ella intervinieron, se da por concluida la junta de aclaraciones a las 13:40 Hrs. del día de inicio, firmando al calce los presentes.

POR LA CONTRATANTE


M.V.Z. ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ
Jefe del Departamento de Planeación
Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala



Firma

POR EL CONTRATISTA

ING. ROMAN GONZÁLEZ VÁZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Firma

ARQ. ALEXIS RADAÍ SERRANO ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL



Firma

C. CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
REPRESENTANTE LEGAL



Firma